05.05 · ZESTAWIENIE INFORMACYJNE

Karta infrastruktury technicznej

Media i przyłącza. Stan informacji: 10 października 2026 r.

Medium	Parametry
Energia elektryczna	Moc 1000 kW (grupa III), moc zamówiona 300 kW, rezerwa ok. 700 kW; przyłącze 15 kV (Huta Szkła „DECO-GLASS”, pola 3–6), sieć 0,4 kV, 500 A; taryfa B23; sprzedawca PGE Obrót S.A.
Stacja transformatorowa	Własna stacja transformatorowa 20 kV; przyłącze do sieci na napięciu 15 kV
Gaz	Infrastruktura gazowa wchodzi w skład ZCP
Woda	Studnie S-1 i S-2 (pozwolenie wodnoprawne, dok. 05.06); wewnętrzna sieć wodna należy do właściciela działek. Woda miejska: od sąsiada lub odrębny punkt pomiarowy z sieci MPGK Krosno (nowe przyłącze – po stronie nabywcy). Możliwość i warunki zasilania w wodę miejską nie są przedmiotem zapewnienia ani gwarancji Syndyka.
Ścieki	Odprowadzanie ścieków i wód opadowych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (dok. 05.06)

NAPIĘCIA

Stacja transformatorowa ma napięcie 20 kV, a przyłącze do sieci operatora 15 kV; punkt dostarczania energii to przyłącze 15 kV. Napięcie po stronie odbiorczej: 0,4 kV.

Źródła i status informacji

- Broszura informacyjna o sprzedaży (wyd. 8 października 2026 r.), s. 4–5.
- Dok. 05.04 (electricity.pdf).

Dokument informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Obowiązuje Regulamin przetargu. W razie rozbieżności między wersjami językowymi wiążąca jest wersja polska.