05.05 · INFORMATIONSÜBERSICHT

Datenblatt technische Infrastruktur

Medien und Anschlüsse. Stand der Informationen: 10. Oktober 2026.

Medium	Parameter
Elektrizität	Leistung 1000 kW (Gruppe III), vertragliche Leistung 300 kW, Reserve ca. 700 kW; 15-kV-Anschluss (Huta Szkła „DECO-GLASS“, Felder 3–6), 0,4-kV-Netz, 500 A; Tarif B23; Lieferant PGE Obrót S.A.
Transformatorstation	Eigene Transformatorstation 20 kV; Netzanschluss mit 15 kV
Gas	Die Gasinfrastruktur gehört zum ZCP
Wasser	Brunnen S-1 und S-2 (wasserrechtliche Genehmigung, Dok. 05.06); das interne Wassernetz gehört dem Grundstückseigentümer. Städtisches Wasser: vom Nachbarn oder über eine separate Messstelle am Netz der MPGK Krosno (ein neuer Anschluss geht zu Lasten des Käufers). Die Möglichkeit und die Bedingungen der Versorgung mit städtischem Wasser sind nicht Gegenstand einer Zusicherung oder Garantie des Insolvenzverwalters.
Abwasser	Einleitung von Abwasser und Regenwasser auf Grundlage wasserrechtlicher Genehmigungen (Dok. 05.06)

SPANNUNGEN

Die Transformatorstation hat eine Spannung von 20 kV, der Anschluss an das Netz des Betreibers beträgt 15 kV; die Übergabestelle der Energie ist der 15-kV-Anschluss. Spannung auf der Abnehmerseite: 0,4 kV.

Quellen und Informationsstand

- Informationsbroschüre zum Verkauf (Ausgabe vom 8. Oktober 2026), S. 4–5.
- Dok. 05.04 (electricity.pdf).

Nur zur Information – kein Angebot im Sinne von Art. 66 §1 des polnischen Zivilgesetzbuchs. Maßgeblich sind die Ausschreibungsbedingungen. Bei Abweichungen zwischen den Sprachfassungen ist die polnische Fassung maßgeblich.